

Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
404-1-43/2017
09.05.2017. године
П о ж е г а

**Додатно појашњење у вези јавне набавке бр.1.3.4/2017 –
Радови на реконструкцији улица и путева**

ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да одговорите да ли се у Предмеру и предрачуну радова на стр. 4 и стр. 20 Конкурсне документације, у позицији 4. „Набавка, транспорт и уградња 0-6мм у слоју d=20cm са разастирањем и ваљањем. Транспортна даљина 40км“, заиста ради о каменом агрегату 0-6мм (камена ситнеж), или је то камени агрегат 0-63мм (грешка настала приликом куцања текста)?

ОДГОВОР:

**У питању је грешка настала приликом куцања текста.
Ради се о каменом агрегату 0-63 мм.**

Комисија за јн бр.1.3.4/2017